

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР384.Н.00048

36038

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии». Юридический адрес: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 206. Телефон: +7(812) 413-90-90. Адрес электронной почты: snab@zvukizol.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Звукоизоляционные Европейские Технологии». Юридический адрес: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 16, офис 206. Телефон: +7(812) 413-90-90. Адрес электронной почты: snab@zvukizol.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест». Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 8, стр. 1, эт. 4, пом. 422. Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicetest@gmail.com
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384 от 07.09.2023 г.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Звукоизоляционный подрозетник SoundGuard ИЗОБокс, торговой марки: SoundGuard, изготовленный по ТУ 27.33.13-001-907083098-2019. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, (с изм. от 25.12.2023).

Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1 слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В3 – легковоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д1 – с малой дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные).

код ОКПД 2
23.99.19.113
код ТН ВЭД
3921190000**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПБ/80 от 18.03.2024 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 27.33.13-001-907083098-2019 «ПОДРОЗЕТНИКИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КОРОБА ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ SOUNDGUARD, СЕРИИ ИЗОБОКС. Технические условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.03.2024 по 17.03.2029

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
подпись, инициалы, фамилия
подписьА. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилияЭксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия
подписьА. А. Пеньковская
инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf

